


제품 사용설명서

FW500 SERIES

Simple Weighing Scale



www.cas.co.kr

OWNER'S MANUAL

CAS

제품 사용설명서를 숙지하지 않고 사용할 경우 발생되는 제품의 이상은 사용자 책임입니다.

차 례

안전을 위한 주의 사항.....	4
머리말	6
각부 명칭 및 기능.....	6
사용방법	9
1. 일반 계량.....	9
2. 용기 기능.....	10
3. 홀드(HOLD) 기능	10
4. 자동 전원 꺼짐 기능	11
5. Sleep mode 기능(LED ver.)	12
건전지 유지 관리.....	13
에러 메시지	13
기술 사양.....	14
품질보증 규정	16

법정계량 안내

1. 계량을 하는 사용자는 정확성을 위하여 사용공차를 초과하여 계량하지 않도록 제조처나 공인기관에 의뢰하여 정기점검을 받아 사용하여야합니다. (계량법 제11조)
2. 본 제품은 구매일로부터 2년에 한번씩 정기검사를 받아 사용하여야 하는 대상 계량기 입니다. (계량법 제32조)

■ 점검 및 교정 문의 : 1577-5578

안전을 위한 주의 사항

경고

위반시에는 심각한 상해 또는 사망이 발생할 수 있으므로 반드시 지켜주세요.


분해, 수리, 개조는 절대로 하지마세요.

품질보증대상에서 제외될 뿐만 아니라 기기의 손상, 감전 및 화재의 원인이 될 수 있습니다.




하용된 중량을 초과하여 계량하지 마세요.

최대중량을 초과하여 계량하게 되면 제품에 이상이 발생하여 중량에 오차가 생길 수 있습니다.



제품의 접자를 확실히 하여 주세요.

접자가 잘 되어있지 않으면 고장이나 누전시 감전될 수 있습니다.




전원 코드를 손상시키거나, 가공하거나, 무리하게 잡아 당기거나, 구부리거나, 비틀지 마세요.

전원 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.



가연성 있는 스프레이이나 화기를 멀리하세요.

화재의 위험이 있습니다.



제품의 외부에 물을 뿌리거나, 습한곳에서 사용하지 마세요.

전기부품의 절연이 나빠져 감전이나 화재의 위험 또는 중량오차가 발생할 수 있습니다.




직사광선에 노출된 곳, 난로와 같은 드거운 물건 가까이 놓지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.



전원플러그가 훈들리지 않도록 꼴까지 확실하게 끊어 주세요.

접속이 불안정한 경우에는 전기스피크가 발생하여 화재의 원인이 됩니다.



자정된 아답타 이외의 것은 사용하지 마세요.

규격에 맞지 않는 아답터를 사용할 경우 과열 또는 화재의 원인이 됩니다.



안전을 위한 주의 사항

아답터 전원을 플러그에 꽂아 주십시오.


전원을 공급한 후 ON/OFF 키를 누르면 자체 테스트를 거친 후
계량 대기 상태가 됩니다. 가능한한 30분 후부터 사용하십시오.

주의

위반시에는 경미한 상해 또는 제품의 손상이 발생할 수 있으므로 반드시 지켜주세요.

정확한 계량을 위해서는 수시로 계량오차를 점검하세요.

사용상의 부주의 또는 기타 원인으로 인하여
허용된 오차 범위 밖에서 사용하게 되면
정확한 계량을 할 수 없습니다.
고객상담실 : 080-022-0022



침판에 급격한 충격을 주지 마세요.

제품이 손상되어 정확한 계량을
할 수 없습니다.



침판을 잡고 끌지 마세요.

고장의 원인 됩니다.



지정된 건전지를 사용하시고 장기간 사용하지 않는 경우 건전지를 배주세요.

전자파의 누액에 의해 화재, 감전의
위험이 있습니다.



급격한 온도 변화나 진동이 심한 곳에서는 사용하지 마세요.

계량오차 및 고장의 원인이 됩니다.



수준기의 수포를 수평으로 맞춰서 사용하세요.

잘못된 계량을 할 수 있습니다.



과다한 전자파가 발생되는 곳에서는 설치하지 마세요.

잘못된 계량을 할 수 있습니다.




머리말

저희 카스 전자저울 FW500 Series를 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품은 수준 높은 품질관리 아래 하나하나 정성을 다함은 물론 엄격한 검사를
거친, 우수한 성능과 특징을 지니고 있습니다.
본 카스의 제품을 사용하시기 전에 첨부된 설명서를 반드시 읽어 보시어 저희
카스 제품의 특성을 충분히 활용하여 주시기 바랍니다.


각부의 명칭 및 기능

각부의 명칭



표시부 및 키보드

■ FW500-C




(1) Main Display (중량표시)

가. 총중량 또는 순중량의 무게 값을 표시합니다

(2) Status Display (상태표시램프)

안정 (o)	계량된 중량이 안정 상태임을 표시
순중량 (TARE)	계량된 중량이 순중량 임을 표시
영점 (ZERO)	현재 중량이 0 kg 일 때 표시

■ FW500-E



(1) Status Display (상태표시램프)

순중량 (TARE)	계량된 중량이 순중량 임을 표시
안정 (STABLE)	계량된 중량이 안정 상태임을 표시
영점 (ZERO)	현재 중량이 0 kg 일 때 표시
(LOW BATTERY)	배터리 잔량이 낮은 상태 일 때 표시
(CHARGING)	충전중 : 주황색 표시, 완전 충전 : 녹색 표시

■ 키 기능

키	기 능
영점	집판위에 아무것도 없는데도 저울이 영점을 표시하지 않을 때 사용합니다.
용기	용기 무게를 입력하거나 입력된 용기 무개를 취소할 때 사용합니다.
온드	흔들리는 상품을 계량할 때 약4초 동안 무개를 평균 내어 표시합니다.

**ON
OFF**

전원을 켜고 끕니다.

사용방법

- ON/OFF 키를 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

전원을 켜면 표시부의 전체 숫자가 0부터 9까지 증가하면서 표시부의 이상여부를 검토합니다. 이 작업을 취소하려면 영점 키를 누르십시오.



그리면 상품을 계량할 수 있는 상태가 됩니다.

만일 짐판에 물건이 있는 상태에서 전원을 켜면 에러가 표시됩니다.

(23페이지 에러 메시지 참조)

- 저울이 영점 상태에 있으면 영점 표시(◀)가 켜집니다.
- 용기의 무게가 입력되어 있으면 용기 표시(◀)가 켜집니다.
- 상품의 무게가 안정되면 안정 표시(○)가 켜집니다.
- 짐판위에 아무것도 없는데도 저울이 영점 상태가 아닐때는 영점 키를 눌러서 영점으로 교정합니다.

1. 일반 계량




① 상품을 짐판위에 올려 놓습니다.

② 안정(○)표시가 켜지면 무게를 확인하고 상품을 내려놓습니다.

2. 용기 기능


■ 용기에 담긴 상품을 계량할 때 이 방법을 이용하면 용기를 제외한 상품만의 무게를 알 수 있습니다.




① 용기를 침판위에 올려 놓습니다.




② "용기" 키를 누릅니다.



③ 상품을 용기 안에 넣으면 순수한 상품의 무게만을 알 수 있습니다.



④ 용기의 사용을 중지하려면 용기를 내려놓습니다.



⑤ "용기" 키를 누르면 다시 영점 상태가 됩니다.

3. 홀드 기능



② "HOLD" 표시가 두 번 나타납니다.



③ 평균 무게가 나타납니다.
침판에 상품을 치우거나 약 3초 후면 자동으로 홀드기능이 풀리게 됩니다.

- ① 흔들리는 상품을 계량할 때,
무게가 안정되지 않으면 “홀드”
키를 누릅니다.

4. 자동 전원 꺼짐 기능

이 기능은 설정한 대로 자동으로 전원이 꺼지는 기능으로, 사용시 건전지의 수명관리를 효율적으로 합니다.



① 전원이 꺼져있는 상태에서
“영점” 키를 누른 상태로 전원
키를 누르면 “U Set”이 표시되고
이 상태에서 2번 “영점”키를
누르면 “AP-oF”가 나오거나,
이전에 설정한 값이
표시됩니다.

② “용기” 키를 누르면 자동
전원 차단 설정을 10~60분
까지 변경할 수 있는데, 이 때
원하는 설정 값을 선택합니다.

③ 원하는 값을 설정한 후
전원 키를 눌러 선택한 값을
저장하면, 저울은 “0” ~ “9”
까지 증가하면서, 표시 부의
이상여부를 검토합니다.

표 1.

표 시	기 능
AP-oF	자동으로 전원이 꺼지지 않습니다.
AP-10	10분 동안 저울을 작동하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
AP-30	30분 동안 저울을 작동하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
AP-60	60분 동안 저울을 작동하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

5. Sleep mode 기능 (LED ver.)

이 기능은 저울을 사용하지 않을 때 배터리 수명을 연장 할 수 있습니다.



① 자동전원 깨짐 가능 후
SUS 60이 보이면서 Sleep
mode 기능으로 진입합니다.
표2 참조.

② “용기” 키를 누르면 원하는
값으로 설정 할 수 있습니다.
표2 참조.

③ 원하는 값을 설정한 후
영점키를 눌러 셋팅 할 수
있습니다.

표 2.

표 시	기 능
SUSoF	Sleep mode를 실행하지 않습니다.
SUS 20	20초 후에 sleep mode로 진입합니다.
SUS 40	40초 후에 sleep mode로 진입합니다.
SUS 60	60초 후에 sleep mode로 진입합니다.

건전지 유지 관리


저 전압 경고

건전지 전압이 낮아지면 “BAT” 표시가 나타납니다. 건전지를 교체해 주십시오.

저 전압 경고 표시상태에서도 계속 저울을 사용하면 전압이 더 낮아져 측정의 정확도에 영향을 미치게 됩니다.



※ 저 전압 상태



※ 배터리 부족으로 인한 전원꺼짐 표시

에러 메시지

오류	원인	해결 방법
"Err 0"	저울이 불안정한 상태에서 전원을 켰을 때 발생되는 에러입니다. (예. 진동이 있는 곳)	저울을 보다 안정되게 조치 합니다.
"Err 1"	"Err 1"은 저울의 초기 영점 범위를 벗어 났을 경우 발생되는 에러입니다.	침판위에 아무것도 없는데 계속 "Err 1"이 표시될 경우 A/S실로 문의 바랍니다.
"Err 3"	최대 용량을 초과했을 때 발생되는 에러입니다.	무게를 제거합니다.

기술 사양 (FW500-C)

모델	FW500 (LCD Display)		
용량	Max 3/6 kg e=d=1/2 g	Max 6/15 kg e=d=2/5 g	Max 15/30 kg e=d=5/10 g
외부 분해도	1/3,000 dual	1/3,000 dual	1/3,000 dual
최대 용기	-6.000 kg	-15.000 kg	-30.000 kg
디스 플레이	110 x 35[mm] 5 digit LCD		
십 볼	안정, 영점, 용기, 무게단위(g, kg), 저 전압(BAT)		
키	영점, 용기, 훌드, 전원		
기능	자동전원 꺼짐 기능		
제품 크기	303 x 266 x 109 mm		
짐판 크기	212 x 247 mm		
제품 무게	2.7 kg (배터리 제외)		
사용 전원	D size 건전지(1.5V x 4ea), 12V/300mA 아답터(선택사양)		
사용 시간	1200시간(망간 건전지) / 2500시간(20°C 온도상 알카라인 건전지)		
사용 온도	-10°C ~ +40°C		
최소 사용전력	약 3.3V		
선택 사양	12V / 300mA 아답터, 고객 편 표시 부(Rear Display),		

※ 주의 : 본 제품은 기능 및 품질 향상을 위하여 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.

기술 사양 (FW500-E)

모델	FW500 (LED Display)		
용량	Max 3/6 kg e=d=1/2 g	Max 6/15 kg e=d=2/5 g	Max 15/30 kg e=d=5/10 g
외부 분해도	1/3,000 dual	1/3,000 dual	1/3,000 dual
최대 용기	-6.000 kg	-15.000 kg	-30.000 kg
디스 플레이	75 x 19 [mm] 6 digit LED		
심볼	안정, 영점, 용기, 무게단위(g, kg), 충전중, 저 전압(BAT)		
키	영점, 용기, 홀드, 전원		
기능	Sleep mode 가능 자동전원 꺼짐 가능		
제품 크기	303 x 266 x 109 mm		
집판 크기	212 x 247 mm		
제품 무게	2.7 kg (배터리 제외)		
사용 전원	6 V 3.2Ah Pb battyery, 12V/300mA 아답터		
사용 시간	100 시간 (PB battery)		
사용 온도	-10°C ~ +40°C		
최소 사용전력	약 3.3V		
선택 사양	12V / 300mA 아답터, 고객 편 표시 부(Rear Display),		

※주의 : 본 제품은 기능 및 품질 향상을 위하여 예고 없이 사양을 변경할 수 있습니다.

품질보증 규정

1. 품질보증 기간

보증기간이라 함은 제조사 또는 제품 판매자가 소비자에게 정상적인 상태에서

자연 발생한 품질 성능, 기능, 히지에 대하여 무상 수리해 주겠다고 약속한 기간을 말한다.

1.1 제품보증기간은 구입일자를 기준으로 1년으로 한다.

1.2 단, 명판의 확인이 불가능할 경우는 아래 일자로부터 제품 보증기간으로 산정한다.

가) 제품 품질보증서의 판매자 확인에 의한 구입일자

나) 판매자 정보가 있는 구입영수증에 의한 구입일자

다) 인터넷 제품등록을 통한 구입일자

라) 구입일자 확인이 어려울 시 제조년월의 6개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산한다.

1.3 품질보증기간의 제외

가) 비정상적(비검정품, 인위조립, 부품조립)으로 구입이 제작되어 사용하다 예상치 못하는
또는 겸증되지 않는 불량으로 의뢰된 제품

나) 중고제품의 유통 및 사용 중 의뢰된 제품

다) 인위적인 파손 및 계량기 수리업 미동록자에 의한 분해 후 의뢰된 제품

2. 고객 불만 처리 유/무상 기준

2.1 품질보증 기간 내 유상처리 내역

가) 사용자의 과실/부주의 및 천재지변으로 고장이 발생한 경우

나) 일반적인 사용 상태가 아닌 상태에서 발생한 고장

다) 본사 및 A/S 지정점 외의 곳에서 분해/수리/개조 한 경우

라) 임의로 제품을 분해/개조한 경우

마) 외부충격으로 인한 훼손/고장의 경우

바) 침수나 아물질 오명으로 인한 부식

사) 제조처에서 제공되지 않는 서비스 물품 등의 오사용으로 인해 발생한 고장

아) 사용자가 제품의 사용공차(오차)를 무시하고 사용한 경우

자) 제품번호 훼손으로 인하여 제품번호 확인이 불가한 경우

차) 품질보증 기간내 유상기준에 해당하는 경우는 아래 [표 : 보증기간 내 유상기준]을 기준 한다.

카) 제품의 품목변경/라벨지교체 등과 같은 소모성 서비스 요청에 대한 사항

티) 봉인훼손 제품에 대하여 수리가 요청된 경우

표 : 보증기간 내 유상기준

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어주십시오.

주요부문	증상	원인
전원	전원불량	비정상 전원사용으로 인한 손상(과전압 과전류 등..) 정품 미사용에 의한 손상(BATTERY,DC 어댑터 등..) 천재지변(낙뢰, 침수, 태풍, 자연재해 등..)에 의한 손상 동물에 의한 손상
외관	파손 및 부식	외부 충격, 추락에 의한 파손 사용 임의로 구조 변형 염분 및 수분침투로 외관 변형 또는 부식 태양광 및 복사열 등에 의한 외관 변색 및 변형
동작	중량오차	외부 부하(과부하, 충격, 추락)에 따른 센서 손상 전기적 충격에 따른 손상 A/D모듈 손상 검정 사용공차(오차)관리 부주의
스위치	파손 및 입력불가	이물질 침투에 의한 변형(기름, 염분, 화학물질 등.) 예리한 물체로 물리적 손상을 받은 경우(M/B SW)
디스플레이	안보임	외부충격 및 압력에 의한 파손 염분 및 수분침투로 누전 및 부식
프린터	인쇄불량	예리한 물체로 물리적 손상을 받은 경우(T.P.H) 사용자 부주의 손상(염분, 수분, 먼지 침투 등..)

2.2 무상처리 내역

가) 보증기간 내 정상적인 사용 제품이 고장 및 부품불량이 발생한 경우

나) 보증기간에 상관없이 본사 서비스를 통한 유상(수리)처리 후 동일부위 부품

또는 동일증상 고장이 1개월 이내 재발한 경우

3. 고객 피해 보상 처리 기준

유형	고객피해	보상안내	
		품질 보증기간 이내	품질보증기간 이후
1	구입 후 10일 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 환급	
2	구입 후 1개월 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환	
3	수리 의뢰한 후 1월이 경과한 후에도 수리된 물품을 소비자에게 인도하지 못할 경우	제품교환 또는 환급	구입가를 기준으로 정액 감가 상각금액
4	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상 수리
5	동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상 수리
6	유상수리 2개월 이내 정상적 사용중 동일부위 또는 증상의 고장이 재발한 경우	무상 수리 또는 수리 불가시 종전수리비 환급	
7	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는 환급	유상 수리
8	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 후 교환
9	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품 보유기간 이내)	정상사용상태	제품교환 또는 환급
		고객 고의/과실	유상수리비에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
10	소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우	유상 수리	유상 수리
11	소비자가 수리 의뢰한 제품을 당사에서 분실한 경우	제품교환 또는 환급	정액 감가상각 금액에 10% 기산하여 환급
12	제품 구입시 운송과정에서 발생된 피해	제품교환(단, 전문운송기관에 위탁한 경우는 판매자가 운송사에 대해 구상권 행사)	
13	사업자가 제품설치 중 발생된 피해	제품교환	
14	그 외 서비스 품질 불만이 경우	상담 후 별도 진행	

*감가상각방법 정액 방법에 의거되 내용연수는 (구입금액/제품구매금액)에 규정된 내용연수(일할계산) 적용

*감가상각비 계산은 (사용연수/내용연수)x구입가로 한다

품질보증 기간은 제품 구입 후 1년입니다.

부품보유 기간은 사업자가 해당 제품의 생산을 중단한 시점으로부터 5년입니다.

상기 규정 내 모든 환급 시엔 구입 영수증을 반드시 제출하셔야 합니다.

제품 사용 불편 문의나 궁금한 사항은 카스 고객지원센터 1577-5578로 문의 바랍니다.

4. 추가적인 예외사항

4.1 검정날인이 없는 저울은 무효입니다.

4.2 저울 고장 기간 동안의 영업적 손실에 대해서는 제조사가 책임지지 않습니다.

메 모

메 모

品質保證書

카스전자저울

구입하신 카스전자저울이
보증기간 중에 고장이 발생하였을
경우에는 뒷면의 보증규정에 따라
수리하여 드립니다.

검
인



CAS

기물번호

회사명

주소

납품년월일

판매점

전화

주소

판매사원

(인)

고객 서비스 지원 센터

1577-5578

수리 및 고장 접수

무료 상담 센터

080-022-0022

지방지원

부산 | T. 051 313 3626 대구 | T. 053 356 7111 광주 | T. 062 363 0262 인천 | T. 032 434 0281
순천 | T. 061 725 0262 대전 | T. 042 672 1016 전주 | T. 063 211 4661 마산 | T. 055 255 4371
울산 | T. 052 267 3626

제품 “이상 발생 시” 내방 및 택배접수를 통하여 서비스가 제공됨을 양지 바랍니다.

FW500 SERIES

Simple Weighing Scale



www.cas.co.kr

본사_ 경기도 양주시 광적면 가납리 19
TEL_ 031 820 1100 FAX_ 031 836 6489
서울사무소_ 서울시 강동구 성내동 440-1 키스
TEL_ 02 2225 3500 FAX_ 02 475 4668/9

고객 서비스 지원 센터

1577-5578
수리 및 고장 접수

무료 상담 센터

080-022-0022

지방지점

부산 | T. 051 313 3626 대구 | T. 053 356 7111 광주 | T. 062 363 0262 인천 | T. 032 434 0281
순천 | T. 061 725 0262 대전 | T. 042 672 1016 전주 | T. 063 211 4661 마산 | T. 055 255 4371
울산 | T. 052 267 3626